

Друк



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 02.02.2021 № 73

м. Черкаси

Про затвердження норм споживання гарячої води для житлових будинків, установ та організацій, які не оснащені вузлами обліку гарячої води

Відповідно до пп. 21 п. «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ч. 2 статті 9 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", враховуючи лист КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» (вх. №368-01-20 від 11.01.2021), виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми споживання гарячої води для житлових будинків, установ та організацій, які не оснащені вузлами обліку гарячої води у м. Черкаси, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 05.11.2019 №1248 «Про затвердження норм споживання гарячої води для житлових будинків, установ та організацій, які не оснащені вузлами обліку гарячої води».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального комплексу Яценка О.О.

Міський голова

А.В. Бондаренко



Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення виконавчого комітету
 Черкаської міської ради
 від 02.02.2019 № 73


НОРМИ СПОЖИВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

у житлових будинках, установах, організаціях для господарсько-побутових потреб, підприємницької діяльності та ведення підсобного господарства у м. Черкаси.

№ з/п	Об'єкти витрати гарячої води	Одиниця виміру	Норми витрат гарячої води, л/добу	Норми витрат гарячої води, м ³ /місяць
1.	Житлові будинки з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками та душами	1 мешканець	100	2,9
	- те ж, з сидячими ваннами, обладнаних душами	1 мешканець	110	3,2
	- те ж, з ваннами довжиною від 1500 до 1700 мм обладнаних душами	1 мешканець	120	3,5
	- те ж, при висоті будівель понад 12-ти поверхів та підвищеними вимогами до їхнього благоустрою	1 мешканець	130	3,8
2.	Гуртожитки з загальними душовими	1 мешканець	60	1,8
	- те ж, з душовими при всіх кімнатах	1 мешканець	70	2,0
	- те ж, із загальними кухнями та блоками душових на поверххах в кожній секції будівлі	1 мешканець	90	2,6
3.	Готелі, пансіонати і мотелі з загальними ваннами та душовими	1 мешканець	70	2,0
	те ж, з душовими у всіх окремих номерах	1 мешканець	140	4,1
	те ж, з ваннами в окремих номерах			
	до 25% загального числа номерів	1 мешканець	100	2,9
	до 70% загального числа номерів	1 мешканець	150	4,4
	в усіх номерах	1 мешканець	180	5,3
4.	Лікарні, санаторії загального типу (із загальними ваннами та душовими)	1 ліжко	75	2,2
	те ж, з санітарними вузлами, наближеними до палат	1 ліжко	90	2,6
5.	Інфекційні лікарні	1 ліжко	110	3,2
6.	Санаторії та будинки відпочинку з ваннами при всіх жилих кімнатах	1 ліжко	120	3,5
7.	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	6	0,18
8.	Дитячі дошкільні заклади (колишні ясла-садки) з денним перебуванням дітей	1 дитина	16	0,5
	те ж, з цілодобовим перебуванням дітей	1 дитина	30	0,9
9.	Табори відпочинку дітей (колишні піонерські)	1 місце	40	1,2

10.	Навчальні заклади та загальноосвітні школи з душовими при гімнастичних залах	1 учень	3,5	0,1
11.	Обслуговуючий персонал в дитячих дошкільних закладах і таборах відпочинку дітей	1 особа	8	0,2
12.	Школи-інтернати	1 місце	30	0,9
13.	Підприємства громадського харчування	1 страва	4	0,1
	те ж, що подається додому	1 страва	3	0,1
14.	Продовольчі магазини	1 робоче місце	65	1,9
15.	Перукарні	1 робоче місце	35	1,0
16.	Кінотеатри	1 місце	1,5	0,05
17.	Клуби	1 місце	3	0,1
18.	Театри	1 місце		
	для глядачів	1 місце	5	0,1
	для артистів	1 місце	25	0,7
19.	Стадіони та спортзали	1 місце		
	для глядачів	1 місце	1	0,03
	для фізкультурників (з урахуванням прийняття душа)	1 місце	30	0,7
20.	Плавальні басейни	1 місце		
	для глядачів	1 місце	1	0,03
	для фізкультурників (з урахуванням прийняття душа)	1 місце	60	1,8
21.	Лазні			
	миття у мильній з тазами на лавках з обмиванням в душі	1 відвідувач	120	3,5
	миття у мильній з тазами на лавках з прийняттям оздоровчих процедур	1 відвідувач	190	5,6
	душова кабіна	1 відвідувач	240	7,0
	ванна кабіна	1 відвідувач	360	10,5
22.	Душові у побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душова сітка	230	6,7
23.	Адміністративні будівлі	1 працюючий	7	0,2
24.	Промислові магазини	1 робоче місце	7	0,2
25.	Аптеки			
	торговий зал та підсобні приміщення	1 робоче місце	7	0,2
	торговий зал та підсобні приміщення	1 робоче місце	75	2,25
26.	Науково-дослідні інститути і лабораторії хімічного профілю	1 працюючий	80	2,4
27.	Професійно-технічні училища з душовими при гімнастичних залах	1 учень	9	0,27

Директор департаменту ЖКК



О.О. Яценко